

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Свердловской области**
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. т.(343)346-10-54

E-mail: oogpn-ugpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области**
(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область, г. Талица, ул. Заводская, 13 «б», р.п. Тугулым, ул. Федюнинского, д.1,
тел. 8(34371)2-45-20; 8(34367)21168, E-mail: tond-talitsa@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Талица

(место составления акта)

«29» ноября 2019 г.

(дата составления акта)

«15» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 126**

По адресу/адресам: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, 44
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Врио начальника ОНД и ПР Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
подполковника внутренней службы Зайкова Д.В. № 126 от «28» октября 2019 и ст. 6.1
Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности была проведена
плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 "Теремок"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"06" ноября 2019г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 30 мин.

"12" ноября 2019г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

"25" ноября 2019г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 01 час. 30 мин.

"29" ноября 2019г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня / 06 час. 00 мин.
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого
городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской
области, г. Талица, ул. Заводская, 13 «б» т. 8/34371/2-45-20

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен(а):**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Копия распоряжения (приказа) от 28.10.2019 г. № 126 о проведении плановой выездной проверки
вручена 28.10.2019 г в 15ч51м

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Р.М. Братущенко

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Зайков Дмитрий Валентинович, временно исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области;

Бакин Станислав Юрьевич, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области;

эксперты: Евстигнеев Павел Александрович, инженер СИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Братущенко Руфина Михайловна, заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 23 "Теремок"

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:	Лицо, допустившее нарушение требований пожарной безопасности:
1.	Руководителем организации на объекте защиты (здание детского сада) не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (Не проведена проверка внутреннего противопожарного водопровода весной 2019 года. Отсутствует акт проверки.) Нарушен п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390);	МКДОУ "Детский сад № 23 "Теремок", заведующий Братущенко Руфина Михайловна
2.	На объекте защиты (здание детского сада) при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов изменено направление открывания дверей (двери открываются не по направлению выхода из здания), а именно: 1). На 2 этаже группа «Одуванчик», группа «Петушок» дверь в раздевалку из группы. 2). На 2 этаже группа «Солнышко», группа «Ивушка», группа «Петушок» дверь в коридор из раздевалки. 3). На 1 этаже из музыкального зала, дверь в коридор в западном направлении. Нарушены п.п. ж) п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390); ч. 3, ч. 4 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171); п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и	МКДОУ "Детский сад № 23 "Теремок", заведующий Братущенко Руфина Михайловна

	сооружений» (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. N 18-7).	
3.	На объекте защиты (здание детского сада) тип системы оповещения не соответствует установленным требованиям норм пожарной безопасности (при количестве мест более 150 выполнен 2 тип СОУЭ требуется 3 тип СОУЭ). Нарушены ч. 3, ч. 4 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Раздел 3 п. 3.1, Раздел 7 Таблица 2 п. 1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	МКДОУ "Детский сад № 23 "Теремок", заведующий Братущенко Руфина Михайловна
4.	На объекте защиты (детский сад) на 1 этаже предел огнестойкости двери помещения склада (по техническому паспорту БТИ помещение № 19) не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее EI 30. Нарушены ч. 3, ч. 4 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88 Таблица 23, Таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 5.14 Таблица 1, Таблица 2* п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. N 18-7).	МКДОУ "Детский сад № 23 "Теремок", заведующий Братущенко Руфина Михайловна
5.	На объекте защиты (здание детского сада) на путях эвакуации отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение. Нарушен п.33, п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ч. 3, ч. 4 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 7.74 СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».	МКДОУ "Детский сад № 23 "Теремок", заведующий Братущенко Руфина Михайловна
6.	Смонтированные резервные источники питания систем противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре) не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (протокол исследования ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Свердловской области № 166п по проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации от 25.11.2019 г.) (Заявленная производителем, емкость АКБ составляет 7,2 Ач, фактическая при испытании 01,0 и 01,1 Ач). Нарушены ч. 3 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (Утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 175)	МКДОУ "Детский сад № 23 "Теремок", заведующий Братущенко Руфина Михайловна
7.	На объекте защиты (здание детского сада) уровень звука от звуковых оповещателей в спальнях помещениях (на уровне головы спящего человека) на 1 этажа не соответствует требованиям норм пожарной безопасности. В спальнях помещениях группы «Ягодка», группа «Рябинка», группа «Зайчики» для обеспечения четкой слышимости звукового	МКДОУ "Детский сад № 23 "Теремок", заведующий Братущенко Руфина Михайловна


сигнала система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, а так же менее 70 дБА. (В спальном помещении группы «Ягодка» уровень звука постоянного шума фактический 46,3 дБА, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ, на уровне головы спящего человека, защищаемого помещения 69,2 дБА. В спальном помещении группы «Рябинка» уровень звука постоянного шума фактический 48,3 дБА, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ, на уровне головы спящего человека, защищаемого помещения 62,3 дБА. В спальном помещении группы «Зайчики» уровень звука постоянного шума фактический 58,3 дБА, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ, на уровне головы спящего человека, защищаемого помещения 57,8 дБА.) (протокол исследования ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Свердловской области № 167п по измерению уровня звука при сработке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 25.11.2019 г.)
Нарушены ч. 3 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3, п. 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.»
ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ; п. 3.16, п. 3.22 НПБ 104-03 (Утверждены приказом МЧС РФ от 20.06.2003 года № 323 (в ред. от 07.02.2008 г.));


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 126/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 29.11.2019 г.; протокол исследования № 166п по проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации от 25.11.2019 г.; протокол исследования № 167п по измерению уровня звука при сработке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 25.11.2019 г.; чек-лист (контрольных вопросов) Ф 1.1;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Временно исполняющий обязанности начальника ОНД и ПР Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
подполковник внутренней службы Зайков Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» ноября 2019 г.

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области старший лейтенант внутренней службы
Бакин С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» ноября 2019 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 23 «Теремок» Братушенко Руфина Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«29» ноября 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.

ДНД МЧС России 8 (495)449-99-99