

Муниципальное казенное  
дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 23 «Теремок»  
(МКДОУ «Детский сад № 23 «Теремок»)  
Красноармейская улица, д.44,  
г.Талица, Свердловская область, 623640  
тел. (34371) 2-17-70,  
E-mail: Teremok23@ya.ru  
ОКПО 53393689, ОГРН 10266002231688  
ИНН 6654008619 КПП 663301001

09.12. 2019 г исх.№ 28

### ПЛАН

Работы по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности во  
исполнение Предписания № 126/1/1 от 29.11.2019 года.

Пункт предписания	Вид нарушения	Мероприятия по устранению	сроки	ответственные
1.	Проверка работоспособности внутреннего пожарного водопровода 2 раза в год	планирование в Бюджетной смете 2020 года и проведение работ	январь  март, сентябрь 2020	Заведующий  Заведующий хозяйством
2	В здании на путях эвакуации двери открываются не по направлению выхода из здания	Составление Локального сметного расчета, проведение работ по установке дверей на путях эвакуации	Февраль 2020  Июль 2020	Заведующий  Заведующий хозяйством
3	На объекте тип системы оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям ПБ (3 типа)	Составление Локального сметного расчета, проведение работ	Январь 2020	Заведующий
6	Система противопожарной защиты объекта не оборудована резервными источниками питания		Апрель 2020	Заведующий хозяйством
4	Предел огнестойкости двери помещения склада на 1 этаже не соответствует требованию ПБ	Составление Локального сметного расчета, проведение работ	Январь  март 2020	Заведующий  Заведующий хозяйством
5	На путях эвакуации отсутствует аварийное эвакуационное освещение	Составление Локального сметного расчета, Служебная записка о выделении дополнительного финансирования проведение работ	Январь 2020  Май 2020  2021	Заведующий  Заведующий  Заведующий хозяйством

7	Звуковые сигналы СОУЭ в спальнях помещений не соответствуют требованиям ПБ	Составление Локального сметного расчета, проведение работ	Январь 2020  Апрель 2020	Заведующий  Заведующий хозяйством
---	--	---	--------------------------------	---

Заведующий:



Р.М.Братущенко