

Муниципальное казенное  
дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 23 «Теремок»  
(МКДОУ «Детский сад № 23 «Теремок»)  
Красноармейская улица, д.44,  
г.Талица, Свердловская область, 623640  
тел. (34371) 2-17-70,  
E-mail: Teremok23@ya.ru  
ОКПО 53393689, ОГРН 10266002231688  
ИНН 6654008619 КПП 663301001

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы Талицкого  
городского округа, Тугулымского городского  
округа УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Свердловской области

от заведующего МКДОУ «Детский сад  
№ 23 «Теремок» Братущенко Р.М.

05.08.2020 г Исх № 21

Администрация МКДОУ «Детский сад № 23 «Теремок» уведомляет Вас о проведенной работе в целях выполнении Предписания № 126/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 29.11.2019 года на 05.08.2020 года

| Пункт предписания | Вид нарушения   | Проведенная работа   | мероприятия  |
|-------------------|---|--|--|
| 1.                | Проверка работоспособности внутреннего пожарного водопровода<br>2 раза в год              | запланировано в Бюджетной смете 2020 года<br>17 600.00 руб                         | Проведено Акт № 4 от 17.03.2020, запланировано в сентябре  |
| 2                 | В здании на путях эвакуации двери открываются не по направлению выхода из здания          | Составлен Локальный сметный расчет №156 от 26.12.2019 на сумму 156 028,00.         | Выполнено Акт выполненных работ от 15.07.2020 № 60   |
| 3                 | На объекте тип системы оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям ПБ (3 типа) | Составлен Локальный сметный расчет №3369 от 27.01.2020 на сумму 105 891,00         | Выполнено. Акт об окончании монтажных и пусконаладочных работ от 06.04.2020  |
| 6                 | Система противопожарной защиты объекта не оборудована резервными источниками питания      |  |  |
| 4                 | Предел огнестойкости двери помещения склада на 1 этаже не соответствует требованию ПБ     | Составлен Локальный сметный расчет №25 от 30.12.2019 г на сумму 25 635,00          | Выполнено в марте 2020 года  |
| 5                 | На путях эвакуации отсутствует аварийное эвакуационное освещение                          | Составлен Локальный сметный расчет № 1327 от 22 .05.2020 г на сумму 138 729.00 руб | Написана Служебная записка начальнику Управления образования от 28.05.2020 исх № 18 о выделении дополнительного финансирования |
| 7                 | Звуковые сигналы СОУЭ в спальнях помещений не соответствуют требованиям ПБ                | Замечание устранено в связи с исполнением п.3                                      | -  |

Заведующий:



Р.М.Братущенко